

Två felsökningar
alla ska kunna
göra

Hyssen står



Från Hyss till hus



HYSSEN STÅR STILL och det är dåligt med varmvatten eller rumsvärme.

Visar Hyss-appen ett larm?

Ja

Nej

RÖTT

Färg på larmet?

GULT


Vänta 20 minuter

Ett varaktigt IPM-fel?

Ja

Gör en omstart (FAQ 2.5)

Nej

FELANMÄL i 
Hämta element vid kall väderlek.

Nej

Går Hyssen nu?

Ja

KLART! Felanmälan behövs inte

BRISTANDE VÄRME (trots att Hyssen brummar)
Öppna Hyss-appen. Kolla (se FAQ 1.4) att driftstillståndet är "1.5, värmepump till rumsvärme"

Känn nu på alla elementen i huset!

Något element helt iskallt?

Nej

Ventil åtgärdad

Ja

Åtgärda ventilen (FAQ 3.4, på slutet). Om detta ej lyckas, felanmäl till BoBra (FAQ 3.4)


Nej

Kallare i överkanten av något element?

Ja

Lufta elementen (se FAQ 3.6) och fyll på vatten-trycket till 1.2 eller 0.7 bar (FAQ 3.1)

Kolla igen

Fortfarande kallt? Felanmäl i 
Hämta element vid kall väderlek.
Värmen ok nu? KLART!
Felanmälan behövs inte